


Inbetriebnahme-Protokoll (IBP) für EEA mit Anschluss an das Versorgungsnetz

Zuständiger VNB: ☐ IBB ☐ EWW ☐ EMU ☐ EVV ☐ EVG ☐ EVK ☐ EGR

☐ Angaben 1. – 4. gemäss bewilligten Anschlussgesuch (TAG) von Datum: _____

Hinweis: 1. - 4. wird nicht benötigt bei Umsetzung wie im TAG

Projektnummer: _____

1. Anlagenbetreiber				
Firma:				
Name / Vorname:		Telefon:		
Strasse, Hausnr.:		Fax:		
PLZ / Ort:		E-Mail:		
2. Anlagenstandort				
Strasse, Hausnr.:		☐ EFH ☐ MFH ☐ Gewerbe ☐ Industrie		
PLZ / Ort:		☐		
Parzellen-Nr.:				
3. Anlagenart				
☐ PVA ☐ BHKW ☐ Kleinwasserkraftwerk				
Verknüpfungspunkt der Anlage: ☐ MS (NE5) ☐ NS (NE7); Ort (TS, KK, HAK...):				
4. Technische Anlagendaten				
☐ Wechselrichter		☐ Synchrongenerator		☐ Asynchrongenerator
Gesamtanlagenleistung elektrisch		kVA AC:	kWp DC:	
Generatoren bzw. Umrichter				
Fabrikat / Typ	Anzahl	Nennleistung AC (kVA)	Spannung (V)	cos (φ)
5. Schutzeinrichtung am Netzübergabepunkt				
Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) vorhanden (Netzanschluss an NE7)			☐ ja ☐ nein	
Hersteller / Typ:			☐ Lastschalter ☐ Leistungsschalter	
Sekundärschutzrelais mit Leistungsschalter (Netzanschluss NE5)			☐ ja ☐ nein	
Hersteller / Typ:				
Schutzeinrichtung geprüft; Datum:			☐ ja ☐ nein	
Jederzeit zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion vorhanden			☐ ja ☐ nein	
6. Einstellung / Parametrierung der EEA				
Grundkonfiguration der Anlage (Länderdatensatz):				
P(U) Regulierung gemäss Kennlinie NA/EEA-NE7 Kapitel 5.4 aktiviert			☐ ja ☐ nein	
Q(U) Regulierung gemäss Tabelle NA/EEA-NE7 Kapitel 5.3 eingestellt			☐ ja ☐ nein	
Funktion Leistungsreduktion bei $f_N > 50.2$ Hz aktiv; $\Delta P = 20 \cdot P_m$ 			☐ ja ☐ nein	
Kommunikationsschnittstelle gemäss TAB EEA vorhanden			☐ ja ☐ nein	
7. Dokumente				
Sina AC- und DC-Seite an Netzbetreiber abgegeben			☐ ja ☐ nein	
			☐ ja ☐ nein	
			☐ ja ☐ nein	
8. Inbetriebnahme-Datum:				

Bemerkungen:

Das Protokoll ist bei Inbetriebnahme der Energieerzeugungsanlage auszufüllen und bis spätestens 30 Tage nach Inbetriebnahme Anlage an den VNB zu retournieren. Der Anlagenbetreiber oder dessen Fachperson bestätigt hiermit die Richtigkeit der in diesem Protokoll aufgeführten Angaben. Bei allfälligen Abweichungen von in der Anschlussbewilligung geforderten Massnahmen behält sich der VNB vor, die Energieerzeugungsanlage bis zur Behebung der festgestellten Mängel vom Netz zu trennen.

Ort, Datum: _____

Stempel und Unterschrift: _____

Name in Blockschrift: _____